



Управляющая компания
общество с ограниченной ответственностью
«Ремстройкомплекс»

ИНН 6672350582 КПП 667201001

Юр. адрес: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 17
Факт. адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского д. 10, тел.: 383-18-57; факс: 383-18-58
e-mail: rsk.100@mail.ru www.len.remstoikompleks.ru

623271, Свердловская обл., г. Дегтярск,
ул. Калинина, д. 31е
тел./факс 8-(343-97) 6-52-73.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Ремстройкомплекс»

В.А.Теплов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

обследования МКД расположенного по адресу:
Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Калинина, д.№ 6

«26» июля 2018 г.

Специалисты ООО «Ремстройкомплекс»:

эл. монтаж Зайков С.В.

в присутствии: собственник ив.10 Михин А.Н.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

Проведён осмотр эл. проводки, эл. оборудования МКД по адресу ул. Калинина, д.6. Эл. проводка квартир выполнена двухпроводной системой без заземляющего провода. Заземление в эл. щитах отсутствует (в качестве заземления используется радищей "0"). В МКД отсутствует ГЗМ. В качестве заземлителя используется броня вводных кабелей. Собственник предъявлено проблемы заземляющий контур и заземить проводку на двухпроводную + заземл.

Выводы комиссии:

Специалисты ООО «Ремстройкомплекс»

Присутствующие:

[Подпись] / С.В. Зайков
[Подпись] / Михин А.Н.